

21.04.2016

№

35/10-800

На

от

В ответ на Ваше коллективное обращение по поводу мест установки приборов учета в СНТ «Мыза-1» ПО ТЭС филиала «Тулэнерго» сообщает следующее.

Согласно ст.13 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «...в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых ресурсов в местах подключения указанных объектов....».

Аналогичное требование предусматривается п.144 (абзац 1) «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442: «Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках...»

Пункт 16.1 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в действующей редакции), гласит: «Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация...».

Исходя из требований вышеуказанных законов и подзаконных актов, приборы учета должны быть установлены на границе земельного участка заявителя или максимально близко к нему с внешней стороны участка для съема показаний персоналом Ленинского РЭС.

Сетевая организация в лице ПО ТЭС филиала «Тулэнерго» не формулирует жестких требований к местам установки щитов учета именно на трубостойках. Вы можете установить учет на границе земельного участка любым удобным способом – например, используя существующие опоры, принадлежащие СНТ «Мыза-1», либо на стене забора или здания гаража, другой постройки, границы которых совпадают с границей земельного участка.






По поводу установки приборов учета заявителями, подключенными ранее, на опоры, принадлежащие филиалу «Тулэнерго», сообщаем, что такая практика действительно существовала, но на данный момент отменена в связи с несколькими причинами.

Во-первых, это связано с трудностями при эксплуатации электрических сетей, так как установленные шкафы и провод, проложенный в гофрированном рукаве по телу опоры, мешают свободному и безопасному подъему и спуску электромонтера на опоры. Кроме того, повреждение электрооборудования, установленного заявителями на опорах, металлическими лазами работников РЭС, приводят к травматизму и конфликтным ситуациям.

Во-вторых, возникает вопрос юридического плана об использовании одними лицами имущества другого лица и плате за такое использование (монтаж заявителем его прибора учета на опорах сетевой организации). Также в процессе технологического присоединения выявлены конфликтные ситуации по вопросу зон ответственности по обслуживанию, эксплуатации и замены приборов учета в случае их установки на опорах филиала «Тулэнерго».

Исходя из вышеуказанного, предлагаем Вам установить щиты с приборами учета на границе балансовой принадлежности, выбрав один из предложенных нами вариантов либо другим способом.

Начальник ПО ТЭС



А.А. Елизаров